

1 対象施設における屋根形状及び積載荷重

No	施設名	積載荷重 (kg/m <sup>2</sup> )			屋根形状
		床用	床梁用	地震力用	
1	浦郷小学校	【別紙2-2】「積載荷重値一覧表」のとおり			
2	根岸小学校				
3	鷹取中学校				
4	安浦コミュニティセンター				
5	岩戸コミュニティセンター				
6	くりはま花の国プール				

2 対象施設における電気料金 (令和5年3月～令和6年2月)

No	施設名	電気料金 (円)												年間
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
1	浦郷小学校	458,032	401,495	415,492	587,328	642,478	443,699	630,941	551,663	548,099	548,062	561,311	556,384	6,344,984
2	根岸小学校	396,576	351,363	360,093	553,852	643,114	421,441	625,439	509,719	506,548	507,909	517,740	601,523	5,995,317
3	鷹取中学校	234,988	207,539	207,882	235,620	292,296	209,943	279,577	252,199	249,960	240,401	247,492	263,688	2,921,585
4	安浦コミュニティセンター	58,891	157,924	126,350	129,239	167,823	210,200	214,624	185,814	133,610	134,350	146,119	179,316	1,844,260
5	岩戸コミュニティセンター (スタンダードL)	92,502	97,278	81,339	82,417	76,881	82,383	78,181	86,573	84,235	81,210	76,522	91,786	1,011,307
5	岩戸コミュニティセンター (動力プラン)	81,822	73,944	83,253	80,001	116,019	159,383	152,260	99,010	62,571	64,469	75,989	104,363	1,153,084
6	くりはま花の国プール	1,605,557	1,643,246	1,412,814	1,377,766	1,331,145	1,379,577	1,238,621	1,244,594	1,280,739	1,123,914	981,546	1,130,613	15,750,132

3 対象施設における電気使用量 (令和5年3月～令和6年2月)

No	施設名	電気使用量 (kWh)												年間
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
1	浦郷小学校	13,336	11,816	14,102	23,653	26,719	19,310	29,527	14,343	13,864	13,949	15,540	15,230	211,389
2	根岸小学校	11,196	10,010	11,804	21,885	26,883	18,022	28,823	10,934	10,543	10,687	11,028	15,684	187,499
3	鷹取中学校	7,319	6,628	7,568	9,374	12,326	9,214	13,043	7,098	6,834	6,331	6,604	7,494	99,833
4	安浦コミュニティセンター	1,280	3,602	3,180	3,663	5,226	7,529	7,908	6,008	3,556	3,613	4,133	5,765	55,463
5	岩戸コミュニティセンター (スタンダードL)	2,314	2,527	2,284	2,407	2,313	2,564	2,510	2,537	2,484	2,406	2,260	2,723	29,329
5	岩戸コミュニティセンター (動力プラン)	1,391	1,113	1,748	1,694	3,693	6,228	6,178	2,585	745	861	1,512	3,102	30,850
6	くりはま花の国プール	51,186	55,223	53,445	53,255	53,114	57,487	53,638	52,399	54,773	45,941	40,877	47,645	618,983

4 対象施設における契約電力（令和5年3月～令和6年2月）

No	施設名	契約電力 (kW) ※岩戸コミュニティセンター (スタンダードL) のみkVA													
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	最大値	最小値
1	浦郷小学校	213	213	213	197	197	197	197	197	197	197	184	184	213	184
2	根岸小学校	203	203	203	203	192	208	208	208	208	208	208	208	208	192
3	鷹取中学校	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
4	安浦コミュニティセンター	33	33	33	33	41	41	41	41	41	41	41	41	41	33
5	岩戸コミュニティセンター (スタンダードL)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	岩戸コミュニティセンター (動力プラン)	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
6	くりはま花の国プール	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126

5 対象施設における最大需要電力（令和5年3月～令和6年2月）

No	施設名	最大需要電力 (kW)													
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	最大値	最小値
1	浦郷小学校	108	62	82	146	184	180	179	101	71	90	97	108	184	62
2	根岸小学校	73	52	88	173	192	208	208	100	57	66	70	118	208	52
3	鷹取中学校	46	30	45	64	78	84	81	41	30	29	30	59	84	29
4	安浦コミュニティセンター	23	27	19	16	41	37	35	31	14	25	29	31	41	14
5	岩戸コミュニティセンター (スタンダードL)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	岩戸コミュニティセンター (動力プラン)	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
6	くりはま花の国プール	126	121	120	118	120	125	124	119	121	117	119	122	126	117

6 対象施設における電力量料金（令和5年3月～令和6年2月）※表に記載の料金は、令和6年2月時点のもの

No	施設名	基本料金 (円/kW)	電力量料金 (円/kWh)		電力量料金 (円/kVA)		
			夏季	その他季	1段料金	2段料金	3段料金
1	浦郷小学校	1,814.37	22.34	21.18	—	—	—
2	根岸小学校	1,814.37	22.34	21.18	—	—	—
3	鷹取中学校	1,814.37	22.34	21.18	—	—	—
4	安浦コミュニティセンター	1,797.21	24.67	23.52	—	—	—
5	岩戸コミュニティセンター (スタンダードL)	295.24	-	-	30.00	36.60	40.69
5	岩戸コミュニティセンター (動力プラン)	1,081.54	27.49	25.92	—	—	—
6	くりはま花の国プール	1,814.37	26.01	24.58	—	—	—