

1 対象施設における屋根形状及び積載荷重

No	施設名	積載荷重 (kg/m <sup>2</sup> )			屋根形状
		床用	床梁用	地震力用	
1	浦郷小学校	【別紙2-2】「積載荷重値一覧表」のとおり			
2	根岸小学校				
3	鷹取中学校				
4	安浦コミュニティセンター				
5	岩戸コミュニティセンター				

2 対象施設における電気料金（令和5年3月～令和6年2月）

No	施設名	電気料金 (円)												
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	年間
1	浦郷小学校	458,032	401,495	415,492	587,328	642,478	443,699	630,941	551,663	548,099	548,062	561,311	556,384	6,344,984
2	根岸小学校	396,576	351,363	360,093	553,852	643,114	421,441	625,439	509,719	506,548	507,909	517,740	601,523	5,995,317
3	鷹取中学校	234,988	207,539	207,882	235,620	292,296	209,943	279,577	252,199	249,960	240,401	247,492	263,688	2,921,585
4	安浦コミュニティセンター	58,891	157,924	126,350	129,239	167,823	210,200	214,624	185,814	133,610	134,350	146,119	179,316	1,844,260
5	岩戸コミュニティセンター (スタンダードL)	92,502	97,278	81,339	82,417	76,881	82,383	78,181	86,573	84,235	81,210	76,522	91,786	1,011,307
5	岩戸コミュニティセンター (動力プラン)	81,822	73,944	83,253	80,001	116,019	159,383	152,260	99,010	62,571	64,469	75,989	104,363	1,153,084



「令和6年度再生可能エネルギー等導入施設一覧」

5 対象施設における最大需要電力（令和5年3月～令和6年2月）

No	施設名	最大需要電力（kW）													
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	最大値	最小値
1	浦郷小学校	108	62	82	146	184	180	179	101	71	90	97	108	184	62
2	根岸小学校	73	52	88	173	192	208	208	100	57	66	70	118	208	52
3	鷹取中学校	46	30	45	64	78	84	81	41	30	29	30	59	84	29
4	安浦コミュニティセンター	23	27	19	16	41	37	35	31	14	25	29	31	41	14
5	岩戸コミュニティセンター （スタンダードL）	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	岩戸コミュニティセンター （動力プラン）	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

6 対象施設における電力量料金（令和5年3月～令和6年2月）※表に記載の料金は、令和6年2月時点のもの

No	施設名	基本料金（円/kW）	電力量料金（円/kWh）		電力量料金（円/kVA）		
			夏季	その他季	1段料金	2段料金	3段料金
1	浦郷小学校	1,814.37	22.34	21.18	—	—	—
2	根岸小学校	1,814.37	22.34	21.18	—	—	—
3	鷹取中学校	1,814.37	22.34	21.18	—	—	—
4	安浦コミュニティセンター	1,797.21	24.67	23.52	—	—	—
5	岩戸コミュニティセンター （スタンダードL）	295.24	-	-	30.00	36.60	40.69
5	岩戸コミュニティセンター （動力プラン）	1,081.54	27.49	25.92	—	—	—