

令和 7 年度「横須賀市公共施設への再生可能エネルギー等導入事業」
事業者選定プロポーザルにかかる質問事項及び回答

No.	項目	いただいた質問とその回答
1	質問	【実施要領：2 事業の概要（5）】 総事業費：69,992 千円は、補助金活用後の貴市ご負担金額を指していますでしょうか。もしくは、補助金額を含めた総額が 69,992 千円を指していますでしょうか。
	回答	本事業は、国庫補助を活用したご提案を想定していますので、「総事業費（＝69,992 千円以内（消費税及び地方消費税を含む）」は、補助金活用後の本市負担金額です。

No.	項目	いただいた質問とその回答
2	質問	【実施要領：9 企画提案書の内容（5）】 別紙 2-1 の電気使用量だけでは、平日と土日祝や長期休暇の電気使用量が不明の為、各施設のデマンドデータのご提供はいついただけるのでしょうか。東京電力への電力申請の際には必須となり、提案書作成段階でもシミュレーション作成等に活用したいと考えております。
	回答	各施設のデマンドデータについて、ご参考までに本市ホームページへ令和 6 年 1 月～12 月までのものを掲載しましたので、ご確認いただきますよう、お願いします。

No.	項目	いただいた質問とその回答
3	質問	【仕様書：6 条件等（6）－②】 停電工事が伴う事を想定する際今回の対象施設に必要な発電機の容量をご指示いただきたいです。 また、停電可能時間についてもご教授下さい。
	回答	学校施設については、給食用冷蔵・冷凍庫の稼働を維持する必要があることから、外部電源（発電機等）をご準備いただき、以下の設備について、停電作業中にも通電されている状態を確保していただきますよう、お願いします。 なお、停電可能時間につきましては、実際の停電日時の調整を行う際に、施設所管課を含む本市と協議の上、決定させていただきます。 【公郷小学校】 ・冷凍冷蔵庫 ホシザキ製 HRF-150A 3 最大 600W（電源は、3 相 200V） ・冷凍庫 ホシザキ製 HF-63CZT-KS 最大 365W

		【馬堀小】 ・冷凍冷蔵庫 ホシザキ製 HRF-75A 最大 418W ・冷蔵庫 ホシザキ製 HR-63BT 最大 415W ・冷凍庫 ホシザキ製 HF-63CZT-KS 最大 365W
--	--	--

No.	項目	いただいた質問とその回答
4	質問	【仕様書：6 条件等 (7)－⑧】 地域レジリエンス補助金を活用見込みとありますが R7 年度 1 次公募は 5/9 が提出期日となり貴市の本事業は 1 次公募には間に合わず 2 次公募がかかる事を想定しての見込みとなりますでしょうか。 また 2 次公募がかからなかった場合は本事業の実施についてどのようにお考えでしょうか。
	回答	お見込みのとおり、本事業は国庫補助の活用を想定していますので、本プロポーザルによる事業者選定後、二次公募以降のタイミングで速やかに申請することを想定しています。 また、今後の国庫補助の公募有無や、公募開始のタイミングについては、不透明な状況ですが、国庫補助の活用が見込めない場合は、双方協議の上、事業実施を見送る可能性もあるものと考えています。

No.	項目	いただいた質問とその回答
5	質問	【その他事項】 現地調査の結果、外壁に機器設置を検討する場合、壁面に劣化があり、修繕が必要となる場合は、本事業費に含める必要がございますでしょうか。 もしくは、外壁塗装については、貴市で修繕をいただけますでしょうか。
	回答	現地見学会へのご参加、ありがとうございます。 施設の外壁改修については、本市の施設維持・管理の上で必要なものになりますので、貴社にご負担いただく必要はありません。 ただし、本事業のために特定の施設の外壁改修を行うことは難しいため、現地見学会においてご確認いただいた外壁の状態を改善することは出来かねますので、ご了承ください。 なお、ご質問いただいた壁面の劣化について、具体的な施設や壁面の状況の特定ができませんが、劣化が見られ、修繕が必要と思われる壁面に対し、機器の設置を行うことは、原則ご遠慮いただきますよう、お願いします。 具体的な機器の設置場所については、施設管理者を含む本市と協議の上、決定させていただきます。

以上