

令和8年度 横須賀市文化会館緞帳制作等業務委託事業者選定プロポーザル実施要項に関する質問と回答

※質問内容は原文のとおり

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
1	仕様書	2	6 緞帳仕様 (1)①、(2)①	仕様書では、第1緞帳及び第2緞帳の仕立て上がり寸法をW18.6m×H7.35mとされていますが、デザイン・原画制作にあたり、客席側 から見た見切り寸法(有効意匠範囲)をご教示ください	見切り寸法は、「W16.8m× H7.2m」です。
2	仕様書	2	6 緞帳仕様 (1)⑧、(2)⑧	第1緞帳及び第2緞帳の裾パイプについて、既存品の材質、外径、肉厚、長さ(分割方法)、重量をご教示ください。また、新規緞帳については既存品と同等仕様とする必要があるか、あおり防止 等を考慮した上で受託者から仕様を提案することが可能かご教示 ください。	外径34φ、長さ18.5mです。既存品については、裾パイプが緞帳に袋縫いしてあるため、それ以外の情報は不明です。あおり防止等を考慮した上で仕様をご提案ください。
3	仕様書	2	6 緞帳仕様 (1)②、(2)② / 舞台断面図 第1・第2緞帳	仕様書記載の「緞帳本体3.5kg/㎡以内(第1緞帳)、1.5kg/㎡以内(第2緞帳)」の重量には、裏地、仕立加工、懸吊部材、裾パイプ等の重量を含むかご教示ください。また、第1・第2緞帳の既存昇降装置における吊り込み総重量の許容荷重をご教示ください。	仕様書の重量制限は、緞帳本体の重量のため、裾パイプ等の重量は含みません。吊り込み総重量の許容荷重は、第1・第2緞帳ともに850kgです。
4	仕様書	2	6 緞帳仕様 (2)	第2緞帳について「無地又は無地に近いグラデーションを基調」とありますが、全体として当該方針を踏まえた上で、織組織、糸 使い、色調の変化等による微細な表情を付加することは可能でしょうか。	可能です。
5	募集要項	8	6 選考 (4) 評価項目及び 評価の配点	評価項目に「あおり防止対策等は十分か」とありますが、既存の 第1緞帳及び第2緞帳について、現在採用されているあおり防止対策、裾部の仕様、その他運用上の対策がございましたらご教示ください。また、新規緞帳については、受託者から具体的な対策を 提案するとの理解でよろしいでしょうか。	既存の緞帳の裾部分にはバトン(パイプ)が入っています。あおりの対策については運用上の工夫(第2緞帳と重ねて動かす等)により対処しています。新規緞帳については、対策の提案をお願いいたします。
6	募集要項	6	6 選考 (1)提出物 ② 織物同等品のサンプル	提出物の「織物同等品のサンプル1点」について、第1緞帳及び第2緞帳で織種が異なりますが、提出するサンプルは、いずれか一方の織種の同等品を1点提出するとの理解でよろしいでしょうか。また、第1緞帳及び第2緞帳それぞれの織物同等品サンプルを 提出することは可能でしょうか。	第1緞帳及び第2緞帳のサンプルをそれぞれ提出してください。

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
7	募集要項	6	6 選考 (1) 提出物 ①企 画提案書	第1綴帳及び第2綴帳について各3点以上のデザイン提案とありますが、すべてのデザイン案について大ホール舞台イメージに当て はめたA3版を提出する必要がありますでしょうか。また、このA3 版は企画提案書の「A4・20ページ以内」には含まれず、別添資料 として提出するとの理解でよろしいでしょうか。	全てのデザイン案についてA3イメージを添付してください。その際、別添として提出していただくため、20ページには含まれません。
8	募集要項	1	3 選考への参加 (1)参加 条件 ③	参加資格における納入実績の発注者として記載されている「特殊 法人等」について、独立行政法人、学校法人、公益財団法人等は 対象に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。	含まれます。