

はまゆう会館自動ドア保守点検業務仕様書

1 対象

横須賀市はまゆう会館

横須賀市衣笠栄町1丁目47番地

2 内容

上記施設内、自動ドア設備の保守点検

3 業務内容

ア 点検機種及び台数

- (1) 機種 LS-23-引分
機器番号 000017801
設置場所 正面入口内
- (2) 機種 DS-75-引分
機器番号 000017802
設置場所 正面入口外
- (3) 機種 LS-23-引分
機器番号 000017803
設置場所 展示ギャラリー
- (4) 機種 LS-41-引分
機器番号 000017804
設置場所 1F身障者リフト上
- (5) 機種 LS-41-引分
機器番号 000017805
設置場所 1F身障者リフト下
- (6) 機種 LS-23-S
機器番号 000017806
設置場所 2Fホワイエ内右内側
- (7) 機種 LS-23-S
機器番号 000017807
設置場所 2Fホワイエ内左内側
- (8) 機種 LS-23-S
機器番号 000017808
設置場所 2Fホワイエ内右外側

(9) 機種 LS-23-S

機器番号 000017809

設置場所 2Fホワイエ内左外側

(10) 機種 LS-41-引分

機器番号 000017810

設置場所 2F陳列室

(11) 機種 DSN-75

機器番号 000103443

設置場所 2Fホワイエ多目的トイレ

※ 付属機器

操作スイッチ、コントロールBOX、油圧（又は空気）配管、電気配線、その他ドアオペレーターについて受託者の施工したもの的一切を含むものとする。ガラス及びドア本体等付属建具は含まない。

イ 点検内容

下記の機械及び付属機器の点検調整を年2回行うものとする。

(1) 点検整備対象

- ① ナブコ製ドア エンジン装置（本体）
- ② ドア エンジン動力部装置
- ③ ドア エンジン制御部装置
- ④ ドア エンジン操作スイッチ及び制御スイッチ

(2) 点検整備内容

定期点検整備の内容

- ① ドア エンジン装置各部の点検及び調整
- ② ドア エンジン開閉速度・クッション作動の異常有無の点検・調整
- ③ ドア エンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整
- ④ ドア ドアが当たっていないか、擦れていないかの点検整備
- ⑤ 消耗度の甚だしい部品の有無の点検
- ⑥ その他細部の点検及び調整

4 その他

下記の事項を留意し、業務にあたること。

ア 点検に必要な資格を有する者に点検を行わせること。

イ 作業日を事前に調整し、作業にあたること。

ウ 作業の際、使用した施設・設備は原状回復すること。

エ 自動ドア設備に関する故障、異常については、速やかに報告を行うとともに、必要な処置を提示し、指示を求める。

オ 会館の入・退館時は必要な手続きをし、一般来館者の会館利用に支障が無いよう配慮すること。

カ 本業務に係る官庁への届出などについて、必要な対応を行うこと。

キ 本仕様書の特に定めのない業務については、協議の上決定する。

7 報告書の提出

点検業務実施の結果について、点検業務報告書にて速やかに報告するものとする。

