

## 施設設備の主な修繕の実績

No.	施設	施設・設備名	修繕内容	時期
1	総体	建築設備	ミーティングルーム壁面修繕	5月
2		プール設備	プールろ過機Aろ材吐出防止用ストレーナ設置工事	7月
3		建築設備	【COVID-19感染防止対策】1Fプール非常口換気 2Fエントランス換気用網戸設置	8月
4		電気設備	蓄電池不良調査・緊急対応	8月
5		建築設備	第1・2体育室非常侵入扉開閉不具合修繕	8月
6		機械設備	サブアリーナ冷温水発生機コントロールボックス交換作業	9月
7		消防設備	防煙防火ダンパーSFD交換作業	10月
8		電気設備	自家発電機改修工事(緊急時仮設盤)	10月
9		消防設備	消防設備誘導灯4箇所不具合修繕	11月
10		機器	トレーニング機器修繕	11月
11		電気設備	付属棟2F更衣室監視カメラ交換作業	11月
12		施設	レストラン入口自動ドア修繕	12月
13		プール設備	自動残留塩素濃度制御装置交換作業	12月
14		電気設備	サブアリーナ階段照明(非常照明付)更新作業	12月
15		建築設備	附属棟屋上防水補修修繕	12月
16		空調設備	サブアリーナ空調ダクトダンパー更新工事	12月
17		建築設備	メインアリーナ非常階段壁面落下防止措置作業 2/27 (株)臼井建設工業	3月
18		建築設備	メイン南側非常階段壁面剥離箇所修繕2/27 (株) 臼井建設工業	3月

## 施設設備の主な修繕の実績

No.	施設	施設・設備名	修繕内容	時期
19	北体	建築設備	排煙窓修繕	7月
20		消防設備	誘導灯・防排煙感知器小破修繕	9月
21		建築設備	4Fキャットウォーク排煙窓開閉修繕	10月
22		空調設備	熱交換器系統パタフライ弁交換修繕	2月
23		電気設備	プール時計交換作業	2月
24		プール設備	25Mプール送水温度制御電動3方弁交換作業	2月
25		消防設備	大体育室特定天井改修その他工事(消防設備) (有)いわて防災	3月
26		建築設備	C階段出入口建具修繕 マタルウォール工業	3月
27	南体	建築設備	女子シャワー室換気窓オペレーター修繕	7月
28		建築設備	図書館側・自動販売機裏ドア修繕	10月
29		建築設備	天井ボート点検工事	10月
30		消防設備	消防用設備修繕	12月
31		消防設備	1F階段前通路誘導灯修繕	12月
32		建築設備	競技場扉開閉調整修繕	1月
33		電気設備	階段照明交換作業	1月

## 施設設備の主な修繕の実績

No.	施設	施設・設備名	修繕内容	時期
34	花の国	機器	水着専用脱水機修繕	6月
35		消防設備	誘導灯修繕	6月
36		プール設備	強制シャワー用配管設備改修工事	7月
37		建築設備	自動ドア装置交換工事	8月
38		機器	トレーニング室マシン各種部品交換修繕	8月
39		衛生設備	高圧環水管修繕	9月
40		空調設備	採暖室蒸気コイル配管更新修繕	10月
41		消防設備	避難口誘導灯LED化更新工事	12月
42		プール設備	熱交換機交換作業	2月
43		プール設備	プールろ過装置部品交換作業 (株)ショウエイ	2月
44		消防設備	階段通路誘導灯LED化更新作業	3月
45		建築設備	シャッター開閉機取替・危害防止装置設置工事 (株)鈴木シャッター	3月
46	西体	建築設備	排煙オペレーター修繕	5月
47		消防設備	消防設備誘導灯不具合修繕	11月
48		消防設備	客席通路誘導灯修繕	3月
49		消防設備	体育室天井裏感知器2種誤作動原因調査修繕 2/26 (有)いわて防災	3月
50	佐島の丘	機械設備	プール内ルーフファン電動機交換工事	9月