

維持管理の状況に関する情報（令和7年度）

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

[illegible]

※ 期間中一度も稼働していない場合、数量は「0」になります。

燃焼室中の燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	976	1013										
	最小	℃	868	862										
2号炉	最大	℃	989	977										
	最小	℃	837	843										
3号炉	最大	℃	976	964										
	最小	℃	864	859										
測定を行った位置			炉出口及び第一煙道出口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。											
維持管理の基準			800℃以上											

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	205	208										
	最小	℃	182	179										
2号炉	最大	℃	204	208										
	最小	℃	180	178										
3号炉	最大	℃	202	194										
	最小	℃	178	172										
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。											
維持管理の基準			おおむね200℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	27	19										
	最小	ppm	0	0										
2号炉	最大	ppm	29	45										
	最小	ppm	0	1										
3号炉	最大	ppm	33	33										
	最小	ppm	0	0										
測定を行った位置			煙突測定口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。											
維持管理の基準			100ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施										
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施										
3号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施										

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（令和7年度分）（排ガスの採取位置：煙突測定口）

	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 (ng-TEQ／m ³ _N)	維持管理の基準 (ng-TEQ／m ³ _N)
1号炉				0.005
2号炉				
3号炉				

煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

(排ガスの採取位置：煙突測定口)

1号炉	項目	単位	維持管理 の基準	測定結果					
	ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	0	0.001未満					
	塩化水素	ppm	10	1未満					
	硫黄酸化物	ppm	8	1未満					
	窒素酸化物	ppm	20	4					
	排ガスを採取した年月日			R7. 4. 24					
	測定結果の得られた年月日			R7. 5. 16					
2号炉	項目	単位	維持管理 の基準	測定結果					
	ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	0	0.001未満					
	塩化水素	ppm	10	1未満					
	硫黄酸化物	ppm	8	1未満					
	窒素酸化物	ppm	20	2					
	排ガスを採取した年月日			R7. 4. 23					
	測定結果の得られた年月日			R7. 5. 16					
3号炉	項目	単位	維持管理 の基準	測定結果					
	ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	0	0.001未満					
	塩化水素	ppm	10	1未満					
	硫黄酸化物	ppm	8	1未満					
	窒素酸化物	ppm	20	11					
	排ガスを採取した年月日			R7. 4. 22					
	測定結果の得られた年月日			R7. 5. 16					