

## 維持管理の状況に関する情報（令和8年度）

## 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

[illegible]

※ 期間中一度も稼働していない場合、数量は「0」になります。

### 燃焼室中の燃焼ガスの温度

|               |    | 単位 | 4月                  | 5月  | 6月   | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------|----|----|---------------------|-----|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1号炉           | 最大 | ℃  | 964                 | 960 | 1000 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               | 最小 | ℃  | 830                 | 875 | 849  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2号炉           | 最大 | ℃  | 991                 | 979 | 993  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               | 最小 | ℃  | 839                 | 866 | 837  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3号炉           | 最大 | ℃  | 961                 | 977 | 976  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               | 最小 | ℃  | 876                 | 844 | 859  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 測定を行った位置      |    |    | 炉出口及び第一煙道出口         |     |      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 測定の結果の得られた年月日 |    |    | 炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。 |     |      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 維持管理の基準       |    |    | 800℃以上              |     |      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

## 集じん器に流入する燃焼ガスの温度

|               |    | 単位 | 4月                  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------|----|----|---------------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1号炉           | 最大 | ℃  | 206                 | 203 | 207 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               | 最小 | ℃  | 182                 | 181 | 181 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2号炉           | 最大 | ℃  | 203                 | 198 | 197 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               | 最小 | ℃  | 181                 | 177 | 178 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3号炉           | 最大 | ℃  | 202                 | 194 | 203 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               | 最小 | ℃  | 185                 | 168 | 181 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 測定を行った位置      |    |    | バグフィルタ入口            |     |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 測定の結果の得られた年月日 |    |    | 炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。 |     |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 維持管理の基準       |    |    | おおむね200℃以下          |     |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

|               |    | 単位  | 4月                  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------|----|-----|---------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1号炉           | 最大 | ppm | 31                  | 28 | 30 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               | 最小 | ppm | 0                   | 1  | 1  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2号炉           | 最大 | ppm | 36                  | 38 | 43 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               | 最小 | ppm | 0                   | 1  | 1  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3号炉           | 最大 | ppm | 23                  | 10 | 40 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               | 最小 | ppm | 2                   | 0  | 1  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 測定を行った位置      |    |     | 煙突測定口               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 測定の結果の得られた年月日 |    |     | 炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 維持管理の基準       |    |     | 100ppm以下            |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

|     | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1号炉 | 運転中は毎日実施 | 運転中は毎日実施 | 運転中は毎日実施 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2号炉 | 運転中は毎日実施 | 運転中は毎日実施 | 運転中は毎日実施 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3号炉 | 運転中は毎日実施 | 運転中は毎日実施 | 運転中は毎日実施 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（令和8年度分）（排ガスの採取位置：煙突測定口）

|     | 排ガスを採取した年月日 | 測定結果の得られた年月日 | 測定の結果<br>(ng-TEQ／m <sup>3</sup> <sub>N</sub> ) | 維持管理の基準<br>(ng-TEQ／m <sup>3</sup> <sub>N</sub> ) |
|-----|-------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1号炉 |             |              |                                                | 0.005                                            |
|     |             |              |                                                |                                                  |
| 2号炉 |             |              |                                                |                                                  |
|     |             |              |                                                |                                                  |
| 3号炉 |             |              |                                                |                                                  |
|     |             |              |                                                |                                                  |

煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

(排ガスの採取位置：煙突測定口)

| 1号炉 | 項目           | 単位                               | 維持管理<br>の基準 | 測定結果    |         |  |  |  |  |
|-----|--------------|----------------------------------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|
|     | ばいじん         | $\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$ | 0.005       | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  |  |
|     | 塩化水素         | ppm                              | 10          | 1未満     | 1未満     |  |  |  |  |
|     | 硫黄酸化物        | ppm                              | 8           | 1未満     | 1未満     |  |  |  |  |
|     | 窒素酸化物        | ppm                              | 20          | 10      | 6       |  |  |  |  |
|     | 排ガスを採取した年月日  |                                  |             | R8.4.27 | R8.6.26 |  |  |  |  |
|     | 測定結果の得られた年月日 |                                  |             | R8.5.19 | R8.7.17 |  |  |  |  |
| 2号炉 | 項目           | 単位                               | 維持管理<br>の基準 | 測定結果    |         |  |  |  |  |
|     | ばいじん         | $\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$ | 0.005       | 0.001未満 |         |  |  |  |  |
|     | 塩化水素         | ppm                              | 10          | 1未満     |         |  |  |  |  |
|     | 硫黄酸化物        | ppm                              | 8           | 1未満     |         |  |  |  |  |
|     | 窒素酸化物        | ppm                              | 20          | 5       |         |  |  |  |  |
|     | 排ガスを採取した年月日  |                                  |             | R8.4.2  |         |  |  |  |  |
|     | 測定結果の得られた年月日 |                                  |             | R8.5.11 |         |  |  |  |  |
| 3号炉 | 項目           | 単位                               | 維持管理<br>の基準 | 測定結果    |         |  |  |  |  |
|     | ばいじん         | $\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$ | 0.005       | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  |  |
|     | 塩化水素         | ppm                              | 10          | 1未満     | 1未満     |  |  |  |  |
|     | 硫黄酸化物        | ppm                              | 8           | 1未満     | 1未満     |  |  |  |  |
|     | 窒素酸化物        | ppm                              | 20          | 5       | 6       |  |  |  |  |
|     | 排ガスを採取した年月日  |                                  |             | R8.4.3  | R8.6.25 |  |  |  |  |
|     | 測定結果の得られた年月日 |                                  |             | R8.5.11 | R8.7.17 |  |  |  |  |