

維持管理の状況に関する情報（令和8年度）

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

[illegible]

※ 期間中一度も稼働していない場合、数量は「0」になります。

燃燒室中の燃燒ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	964	960	1,000	944	－	965						
	最小	℃	830	875	849	840	－	836						
2号炉	最大	℃	991	979	993	977	992	972						
	最小	℃	839	866	837	780	849	850						
3号炉	最大	℃	961	977	976	957	959	967						
	最小	℃	876	844	859	846	861	841						
測定を行った位置			炉出口及び第一煙道出口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。											
維持管理の基準			800℃以上											

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	℃	206	203	207	208	-	199						
	最小	℃	182	181	181	187	-	165						
2号炉	最大	℃	203	198	197	207	206	204						
	最小	℃	181	177	178	181	177	182						
3号炉	最大	℃	202	194	203	204	205	202						
	最小	℃	185	168	181	178	184	181						
測定を行った位置			バグフィルタ入口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。											
維持管理の基準			おおむね200℃以下											

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	ppm	31	28	30	23	－	29						
	最小	ppm	0	1	1	0	－	0						
2号炉	最大	ppm	36	38	43	41	41	37						
	最小	ppm	0	1	1	0	0	0						
3号炉	最大	ppm	23	10	40	36	32	33						
	最小	ppm	2	0	1	0	0	1						
測定を行った位置			煙突測定口											
測定の結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。											
維持管理の基準			100ppm以下											

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施						
2号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施						
3号炉	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施	運転中は毎日実施						

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（令和8年度分）（排ガスの採取位置：煙突測定口）

	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定の結果 (ng-TEQ／m ³ _N)	維持管理の基準 (ng-TEQ／m ³ _N)
1号炉	R8. 9. 17	R8. 10. 16	0. 00089	0. 005
2号炉	R8. 9. 18	R8. 10. 16	0. 00021	
3号炉	R8. 9. 24	R8. 10. 16	0. 0021	

煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

(排ガスの採取位置：煙突測定口)

1号炉	項目	単位	維持管理 の基準	測定結果					
	ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	塩化水素	ppm	10	1未満	1未満	1未満			
	硫黄酸化物	ppm	8	1未満	1未満	1未満			
	窒素酸化物	ppm	20	10	6	3			
	排ガスを採取した年月日			R8. 4. 27	R8. 6. 26	R8. 9. 17			
	測定結果の得られた年月日			R8. 5. 19	R8. 7. 17	R8. 10. 19			
2号炉	項目	単位	維持管理 の基準	測定結果					
	ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	塩化水素	ppm	10	1未満	1未満	1未満	1未満		
	硫黄酸化物	ppm	8	1未満	1未満	1未満	1未満		
	窒素酸化物	ppm	20	5	4	6	4		
	排ガスを採取した年月日			R8. 4. 2	R8. 7. 9	R8. 8. 21	R8. 9. 18		
	測定結果の得られた年月日			R8. 5. 11	R8. 8. 17	R8. 9. 14	R8. 10. 19		
3号炉	項目	単位	維持管理 の基準	測定結果					
	ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	塩化水素	ppm	10	1未満	1未満	1未満			
	硫黄酸化物	ppm	8	1未満	1未満	1未満			
	窒素酸化物	ppm	20	5	6	3			
	排ガスを採取した年月日			R8. 4. 3	R8. 6. 25	R8. 9. 24			
	測定結果の得られた年月日			R8. 5. 11	R8. 7. 17	R8. 10. 19			