

R4 指定管理者募集 質問・回答(6月25日受付分)

番号	該当書類	質問	回答
1	施設設備保守 点検管理業務 要項 6 ページ	本公郷ハイムについては、B・D 棟の記載がございませんが、メーカはA・C 棟同様日立ビルシステムで宜しいでしょうか。	本公郷ハイムB・D棟についても、A・C等同様、日立ビルシステムのエレベーターを各1基設置する予定です。 【主な機能（B・D棟共通）（予定）】 停止階数：9階、荷重人数：9人、定格速度：60m/min、基数：1基、駆動種類：機械室レス
2	管理業務等処理要領 8 ページ 6(2)市営住宅の建替え支援業務 エ	安全防犯対策とございますが、具体的な内容をご教示いただけますでしょうか。例えば、防犯カメラを取り付ける、もしくは単純に鍵の施錠を行う、という認識で宜しいでしょうか。	具体的な内容は定めていません。入居者等が安全に利用出来るような管理方法を提案してください。