

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき次のとおり公表します。

(令和5年1月27日公表)

前面道路名	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 の評価の結果				耐震改修等の予定 内容 実施時期		備考
					I s/ I so	0.35	C tu ・ S <sub>D</sub>	0.27	耐震改修	未定	
国道16号	割烹旅館東京湾	走水1丁目2番19号	ホテル又は旅館	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)また塔屋は別途「第1次診断法」による	I s/ I so	0.35	C tu ・ S <sub>D</sub>	0.27	耐震改修	未定	
国道16号	防衛大学校走水宿舎F棟	走水2丁目1069-1番地	共同住宅	11 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める第1次診断法により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	I s/ I so	1.175	—	—			

※耐震診断の方法ごとの評価の結果に基づく倒壊等の危険性の区分(I高い、IIある、III低い)については、添付の附表を参照して下さい。