

令和7年4月改定の主な変更点（審査基準）

1 基準書の変更（第1章）

- ・ 下水道土木工事共通仕様書
- ・ 下水道管渠工事施工管理基準

↓

- ・ 下水道土木工事必携（案）-2021年版-公益社団法人 日本下水道協会

2 汚水量原単位の変更（第2章第2節） ※資料1参照

汚水量原単位が、「晴天時汚水量原単位」と「雨天時汚水量原単位」の2つに分かれる

3 「開発行為等に伴う下水道施設平面図作成基準及び引継ぎ方法」の変更

- ・ 引継ぎに関する内部資料（公共下水道施設引継ぎ要領）の見直しが行われたため、それに併せた内容に変更
- ・ 自費施工について、電子システムに関する事項の追記

汚水量原単位について

変更前

表-1-1 haあたり汚水量原単位 (m³/s/ha)

東地区				西地区	
地区名	汚水量 原単位	地区名	汚水量 原単位	地区名	汚水量 原単位
追浜	0.000393	下町第2	0.000326	野比	0.000232
夏島	0.000002	根岸	0.000482	長沢・津久井	0.000346
上町	0.000405	森崎	0.000277	大楠	0.000185
平作	0.000402	久里浜第1	0.000488	長坂	0.000147
田浦	0.000251	久里浜第2	0.000281	武山	0.000210
吉倉	0.000196	久里浜第3	0.000505	長井	0.000286
逸見・汐入	0.000310	浦賀	0.000331		
下町第1	0.000501	山中	0.000003		

変更後

表-1-1 haあたり汚水量原単位 (m³/s/ha)

東地区						西地区		
地区名	晴天時 原単位	雨天時 原単位	地区名	晴天時 原単位	雨天時 原単位	地区名	晴天時 原単位	雨天時 原単位
追浜	0.000393	0.000946	下町第2	0.000326	0.000879	野比	0.000232	0.000785
夏島	0.000002	0.000555	根岸	0.000482	0.001035	長沢・津久井	0.000346	0.000899
上町	0.000405	0.000958	森崎	0.000277	0.000830	大楠	0.000185	0.000738
平作	0.000402	0.000955	久里浜第1	0.000488	0.001041	長坂	0.000147	0.000700
田浦	0.000251	0.000804	久里浜第2	0.000281	0.000834	武山	0.000210	0.000763
吉倉	0.000196	0.000749	久里浜第3	0.000505	0.001058	長井	0.000286	0.000793
逸見・汐入	0.000310	0.000863	浦賀	0.000331	0.000884			
下町第1	0.000501	0.001054	山中	0.000003	0.000556			