水質検査結果（速報）

上下水道局では、水道水質検査計画に基づいて水質検査を行い、常に水質をチェックしています。蛇口では、安全で良質な水を飲んでいただけるよう、主に次のような水質検査を行っています。

1 毎日検査

各配水系統の流末8か所に設置した自動水質監視装置により濁度、色度、残留塩素を24時間常時監視し、異常時に即応可能な体制をとっています。測定結果は下の表のとおりで、すべての測定地点について異常はありません。

毎日検査結果

令和8年9月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6

※管路工事に伴い、R7.1.22から東ブロックから中ブロックに変更しています。
★「アクアンからの挑戦状」の回答（LEVEL 4）は、神明町の数値を選んでください。
「アクアンからの挑戦状」については、こちらをご覧ください。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6710/osirase/akuannkaranotyousennzyou.html

令和8年8月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6

令和8年7月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6

令和8年6月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6

令和8年5月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6

令和8年4月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6

令和8年3月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6

令和8年2月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6

令和8年1月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7

令和7年12月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7

令和7年11月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6

令和7年10月平均値

配水系統		北ブロック		東ブロック	※中ブロック	★中ブロック	南ブロック	西ブロック	
項目	基準値等	船越	山中町	東浦賀	走水	神明町	津久井	秋谷	長井
濁度(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
色度(度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6

2 毎月検査

配水池系統ごとの流末に選定した市内26か所の蛇口で、水質基準項目のうちの水道水の基礎的性状や微生物に関する項目等について、毎月検査を行っています。検査結果は、市内26か所すべてで水質基準を満たしており、安全です。下の表はそのうちの代表的な6か所の検査結果です。

毎月検査結果

令和8年9月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	6.9	6.9	7.0	6.8	7.1
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	61	50	58	53	59	60
	47	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	48	pH値	－	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5

令和8年8月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.6	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	58	58	58	58	57	59
	47	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
	48	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5

令和8年7月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.4	6.8	6.9	6.9	6.9	6.5
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	59	59	58	59	59	53
	47	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
	48	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6

令和8年6月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	6.6
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	61	66	63	63	67	57
	47	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4
	48	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6

令和8年5月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.8	7.9	7.8	7.9	7.0
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	67	68	69	69	67	68
	47	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	48	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5

令和8年4月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	8.4	8.7	8.7	8.3	8.7
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	67	59	65	63	65	57
	47	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	48	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5

令和8年3月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.1	7.5	7.5	7.9	6.9
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	65	64	65	64	65	63
	46	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5

令和8年2月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	7.0	7.3	7.0	7.3	8.6
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	65	65	65	65	63	63
	46	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	47	pH値	－	5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5

令和8年1月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.3	6.3	6.3	6.6	6.6	6.2
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	64	64	64	63	62	63
	46	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6

令和7年12月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.3	6.3	6.3	6.6	6.6	6.2
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	64	64	64	63	62	63
	46	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6

令和7年11月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1	6.1	6.3	6.9	6.6	6.1
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	65	66	65	64	64	64
	46	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	－	5.8～8.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6

令和7年10月採水

分類		項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水道水が有すべき性状に関する項目	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.2	6.2	6.4	6.8	6.8	6.6
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	59	62	63	62	62	63
	46	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3
	47	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6

3　3か月に1回検査

配水ブロックごとの流末に選定した蛇口6カ所で、水質基準項目等について3ヵ月に1回検査しています。下の表のとおりで、すべての水質基準項目について、法令で定められた水質基準を満たしており、安全です。

3ヵ月に1回検査結果

令和8年8月採水

分類			項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	微生物	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	金属類	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物(*)	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	無機物	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.82	0.88	0.84	0.87	0.82	0.80
		12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08
		13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
	有機物	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08
		23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020	0.020	0.020	0.020	0.022	0.016
		25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005
		26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		27	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.029	0.028	0.028	0.028	0.031	0.024
		29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.005	0.006	0.005	0.007	0.009
		30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
		31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	金属類	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03
		35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	無機物	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.3	7.2	7.1	7.4	7.2	7.3
	金属類	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	無機物	39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.6	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
		40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	58	58	58	58	57	59
	その他	41	蒸発残留物	mg/L	500以下	121	124	138	93	108	116
	有機物	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
		45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		46	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	基礎的性状	47	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
		48	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
		49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5

3ヵ月に1回検査結果
令和8年5月採水

分類			項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	微生物	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	金属類	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物(*)	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	無機物	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.02	1.00	1.03	1.00	1.02	0.96
		12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08
		13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	有機物	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05未満
		23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009
		25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002	0.003
		26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001
		27	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014	0.018	0.018	0.017	0.018	0.014
		29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.007
		30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004
		31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	金属類	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02
		35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	無機物	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.4	8.2	7.7	8.2	7.8	8.2
	金属類	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	無機物	39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.8	7.9	7.8	7.9	7.0
		40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	67	68	69	69	67	68
	その他	41	蒸発残留物	mg/L	500以下	126	128	124	127	116	135
	有機物	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		46	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	基礎的性状	47	有機物（全有機炭素）	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		48	pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4
		49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5

3ヵ月に1回検査結果
令和8年2月採水

分類			項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	微生物	1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	金属類	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
		4	水銀及びその化合物(*)	mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
		5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	無機物	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.74	0.73	0.74	0.75	0.77	0.75
		12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
		13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	有機物	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
		15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
		16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	消毒剤・消毒副生成物	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
		22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
		23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006
		24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.003
		25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001 未満
		26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.009	0.008	0.009	0.010	0.011	0.009
		28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	0.003	0.003	0.002 未満	0.002 未満	0.005
		29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
		30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
水道水が有すべき性状に関する項目	金属類	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
		33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.02
		34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
		35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
	無機物	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.7	7.9	8.1	6.9	7.2	8.6
	金属類	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	無機物	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.8	7.0	7.3	7.0	7.3	8.6
		39	カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300 以下	65	65	65	65	63	63
	その他	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	115	118	114	103	109	117
	有機物	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
		42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001 未満
		44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
		45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
	基礎的性状	46	有機物（全有機炭素）	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		47	pH値	－	5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4
		48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
衛生上の基準			残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5

3ヵ月に1回検査結果
令和7年11月採水

分類			項目	単位	基準値	北ブロック（湘南鷹取）	東ブロック（馬堀海岸）	東ブロック（二葉）	中ブロック（長瀬）	南ブロック（津久井1丁目）	西ブロック（津久井2丁目）
健康に関する項目	微生物	1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	金属類	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
		4	水銀及びその化合物(*)	mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
		5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	無機物	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.02	1.00	1.06	1.04	1.03	1.04
		12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
		13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	有機物	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
		15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
		16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	消毒剤・消毒副生成物	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.06
		22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
		23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.012	0.010	0.011	0.008	0.010	0.008
		24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	0.004	0.003	0.002 未満	0.002	0.004
		25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
		26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.021	0.018	0.020	0.017	0.020	0.016
		28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	0.006	0.006	0.002 未満	0.003	0.006
		29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
		30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
		31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
水道水が有すべき性状に関する項目	金属類	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
		33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.03	0.03	0.02	0.04	0.05	0.02
		34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
		35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
	無機物	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.6	7.7	7.9	7.3	7.5	7.4
	金属類	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	無機物	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.1	6.1	6.3	6.9	6.6	6.1
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	65	66	65	64	64	64
	その他	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	122	122	120	110	111	125
	有機物	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
		42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
		43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
		44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
		45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
	基礎的性状	46	有機物（全有機炭素）	mg/L	3 以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		47	pH値	－	5.8～8.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
		48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
衛生上の基準			残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6