

令和5年度放流水質試験結果(西浄化センター)

項目 月		水温 (℃)	pH	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌群数 (個/cm ³)
月平均	4月	22.6	6.5	0.6	0.9	7.8	<1
	5月	23.9	6.5	0.9	1.0	7.3	<1
	6月	25.3	6.4	0.8	0.9	8.2	<1
	7月	27.8	6.3	0.9	0.8	7.8	<1
	8月	29.3	6.5	ND	0.9	7.9	<1
	9月	28.9	6.4	ND	0.9	8.4	<1
	10月	26.4	6.5	ND	0.9	7.5	<1
	11月	24.4	6.5	ND	1.0	8.2	<1
	12月	22.1	6.4	ND	0.9	8.6	<1
	1月	20.3	6.4	ND	1.2	8.5	<1
	2月	19.7	6.4	1.5	1.7	9.1	<1
	3月	19.4	6.5	ND	1.2	7.4	<1
年間平均		24.2	6.4	ND	1.0	8.1	<1
排水基準		-	5.8以上 8.6以下	最大70 日平均50	最大25 日平均20	最大25	3000

※NDは、定量下限値未満のこと（ただし、大腸菌群数の定量下限値未満は <1 と表示）
※西浄化センターからの放流水質は、水質汚濁防止法などの排水基準にすべて適合していました。

西浄化センター放流水質(平均)の推移

