

令和6年度放流水質試験結果(追浜浄化センター)

月	項目	水温 (°C)	pH	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌群数 (個/cm ³)
月平均	4月	20.7	6.6	1.2	0.7	5.9	<1
	5月	22.5	6.7	1.3	0.4	6.1	<1
	6月	24.4	6.7	1.0	0.4	6.2	<1
	7月	27.9	6.7	0.7	0.5	5.6	<1
	8月	29.6	6.6	1.0	0.8	6.1	32
	9月	28.6	6.6	0.2	0.1	6.0	<1
	10月	25.7	6.7	1.0	0.6	6.9	1
	11月	22.3	6.6	1.1	0.6	5.8	<1
	12月	20.0	6.6	1.2	1.0	6.6	<1
	1月	17.9	6.5	1.6	0.9	7.1	2
	2月	17.7	6.6	1.4	1.2	6.5	<1
	3月	17.9	6.6	1.7	1.0	5.9	<1
年間平均		22.3	6.5	1.1	0.7	6.2	<1
排水基準		-	5.8以上 8.6以下	最大70 日平均50	最大25	最大25 日平均20	3000

※NDは、定量下限値未満のこと（ただし、大腸菌群数の定量下限値未満は <1 と表示）

※追浜浄化センターからの放流水質は、水質汚濁防止法などの排水基準にすべて適合していました。

追浜浄化センター放流水質(平均)の推移

