

令和7年度放流水質試験結果(西浄化センター)

項目 月		水温 (℃)	pH	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌数 (CFU/mL)
月平均	4月	21.0	6.9	3.5	3.1	8.0	<1
	5月	23.1	6.9	1.1	1.5	7.9	<1
	6月	25.3	6.7	1.1	1.4	7.3	<1
	7月	28.3	6.7	ND	1.0	6.8	<1
	8月	29.3	6.8	0.8	ND	6.9	<1
	9月	28.7	6.8	ND	ND	6.9	<1
	10月	26.1	6.7	0.9	0.5	6.9	<1
	11月	23.0	6.7	ND	0.6	6.9	<1
	12月	21.1	6.6	ND	0.8	6.8	<1
	1月	19.6	6.5	ND	1.0	7.3	<1
	2月	19.3	6.6	1.2	1.3	7.3	<1
	3月	20.0	6.6	0.9	0.9	6.9	<1
年間平均		23.8	6.7	1.0	1.1	7.2	<1
排水基準		-	5.8以上 8.6以下	最大70 日平均50	最大25 日平均20	最大25	日平均800

※NDは、定量下限値未満のこと（ただし、大腸菌数の定量下限値未満は <1 と表示）
※西浄化センターからの放流水質は、水質汚濁防止法などの排水基準にすべて適合していました。

西浄化センター放流水質(平均)の推移

