

令和7年度放流水質試験結果(追浜浄化センター)

項目 月		水温 (℃)	pH	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌数 (CFU/mL)
月 平 均	4月	20.6	6.6	2.0	1.0	5.6	<1
	5月	22.6	6.6	1.5	0.8	6.0	<1
	6月	25.3	6.7	1.5	0.6	6.1	<1
	7月	28.7	6.6	1.3	0.5	6.7	1
	8月	29.5	6.7	0.8	0.3	6.9	2
	9月	28.6	6.7	1.1	0.2	6.5	<1
	10月	24.9	6.7	0.9	0.1	5.7	3
	11月	21.5	6.7	0.8	0.5	6.6	<1
	12月	18.9	6.7	0.7	0.8	6.4	<1
	1月	17.6	6.6	1.1	1.2	7.5	<1
	2月	17.0	6.6	0.5	0.8	6.6	<1
	3月	17.7	6.6	1.4	0.8	6.6	<1
年間平均		22.1	6.5	1.1	0.6	6.4	<1
排水基準		-	5.8以上 8.6以下	最大70 日平均50	最大25	最大25 日平均20	日平均800

※NDは、定量下限値未満のこと（ただし、大腸菌数の定量下限値未満は <1 と表示）
※追浜浄化センターからの放流水質は、水質汚濁防止法などの排水基準にすべて適合していました。

追浜浄化センター放流水質(平均)の推移

