

令和4年度放流水質試験結果(追浜浄化センター)

項目		水温 (°C)	pH	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌群数 (個/cm ³)
月 平均	4月	21.1	6.7	2.2	1.0	8.1	<1
	5月	23.0	6.7	1.6	1.0	7.9	<1
	6月	24.9	6.7	1.9	1.1	7.9	<1
	7月	25.2	6.8	1.9	1.2	8.1	<1
	8月	26.6	6.8	1.3	1.2	8.7	<1
	9月	26.0	6.8	1.5	1.2	8.1	<1
	10月	23.3	6.7	0.8	1.0	7.5	<1
	11月	20.6	6.7	1.7	1.3	8.4	<1
	12月	17.3	6.8	1.3	0.9	8.1	<1
	1月	14.9	6.6	1.5	1.1	9.1	<1
	2月	14.2	6.6	1.2	0.9	8.9	<1
	3月	17.3	6.7	2.6	1.2	8.9	<1
年間平均		21.3	6.7	1.6	1.1	8.3	<1
排水基準		-	5.8以上 8.6以下	最大70 日平均50	最大25	最大25 日平均20	3000

※NDは、定量下限値未満のこと（ただし、大腸菌群数の定量下限値未満は <1 と表示）

※追浜浄化センターからの放流水質は、水質汚濁防止法などの排水基準にすべて適合していました。

追浜浄化センター放流水質(平均)の推移

