

＜病院・診療所等における消防用設備等の改正早見表＞

	6項イ (1)		6項イ (2)		6項イ (3)			6項イ (4)	
	病院		診療所		病院	診療所	助産所	診療所	助産所
	避難困難		有床	避難困難	避難困難以外	有床	避難困難以外	有床	無床
消火器	150㎡⇒すべて							改正なし(150㎡以上)	
自動火災報知設備	すべて							改正なし(300㎡以上)	
スプリンクラー	3000㎡(6000㎡) ⇒すべて		改正なし (3000㎡以上)		6000㎡ ⇒3000㎡			改正なし(6000㎡以上)	
屋内消火栓	内装制限時2、3倍読み ⇒1000㎡		改正なし (2、3倍読み)						
火災 通報装置	500㎡以上 ⇒すべて							改正なし (500㎡以上)	
連動起動	すべて		-						