公表の対象となる違反がある防火対象物一覧

No	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日
			違反指摘事項	根拠法令の条項	違反の部分	
1	斉藤ビル	横須賀市船越町１丁目45番地	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第１項	防火対象物全体	令和８年２月12日
2	ダイナリビル	横須賀市久里浜4丁目８番12号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第１項	防火対象物全体	令和８年３月11日