

水噴霧消火設備点検表

| 点 検 項 目 | 点 検 内 容 | 点検方法 | 点検結果 | | 措置年月日 及び措置内容 | |
|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|--|
| | | | 適否 (○, ×) | 備考 | | |
| 水源 | 水 槽 等 | 漏水等の有無 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 水量・水状 | 水量（位）の適否 | 目視 | | | |
| | | 障害となる浮遊物、沈殿物等の有無 | 目視 | | | |
| | 給 水 装 置 | 腐食、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| 呼水装置 | 呼 水 槽 | 漏水等の有無 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 水量、水状の適否 | 目視 | | | |
| | バ ル プ | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 | | | |
| | 自 動 給 水 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 減 水 警 報 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 加圧送水装置 | 電 動 機 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | | | 目視又はハンマーテスト | | | |
| 軸受部、回転部等の給油状況 | | | 目視 | | | |
| 機能の適否 | | | 作動確認 | | | |
| 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | | | 作動確認 | | | |
| 内 燃 機 関 本 体 | | 本 体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト | | |
| | | | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 | | |
| | | | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 | | |

| 点 検 項 目 | | 点 検 内 容 | 点検方法 | 点検結果 | | 措置年月日 及び措置内容 |
|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|--------------|----|-----------------|
| | | | | 適否 (○, ×) | 備考 | |
| | 本体 | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| 加 圧 送 水 装 置 | 燃 料 タ ン ク | 漏えいの有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食、変形等の有無 | 目視 | | | |
| | | 量の適否 | 目視 | | | |
| | | バルブの開閉状態及び 機能の適否 | 手動確認 | | | |
| | 潤 滑 油 | 著しい汚れ等の有無 及び量の適否 | 目視 | | | |
| | 蓄 電 池 | 腐食、変形、損傷等の有 無 | 目視 | | | |
| | | 電解液量の適否 | 目視 | | | |
| | | 端子電圧の適否 | 電圧測定 | | | |
| | 動 力 伝 達 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有 無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 起 動 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有 無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | | 回転数の適否 | 回転計の 指針確認 | | | |
| | 冷 却 装 置 | 冷却水の漏水の有無 及び水量、水状の適否 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 給 排 気 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 周囲に可燃物等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | ポ ン プ | 腐食、変形、損傷等の 有無 | 目視 | | | |
| | | 固定ボルト等のゆるみ 及び脱落等の有無 | 目視又は ハンマー テスト | | | |
| 軸受部、回転部等の 給油状況 | | 目視 | | | | |
| 機能の適否 | | 作動確認 | | | | |
| 著しい漏水の有無 | | 作動確認 | | | | |
| 異音、異常振動、 異常発熱等の有無 | | 作動確認 | | | | |
| 流量及び圧力の適否 | | 目視 | | | | |

| 点検項目 | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | | 措置年月日 及び措置内容 | |
|----------|----------------------------|------------------|---------------|----|-----------------|--|
| | | | 適否 (○, ×) | 備考 | | |
| ポンプ | 連成計等の指示状況 | 作動確認 | | | | |
| 起 動 装 置 | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 | | | | |
| | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視 | | | | |
| | 機能の適否 | 作動確認 | | | | |
| 電動機の制御装置 | 制 御 盤 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 操作管理上の支障の有無 | 目視 | | | |
| | 電 源 電 圧 | 電圧の指示状況 | 目視 | | | |
| | | 電源灯の点灯状況 | 目視 | | | |
| | ス イ ッ チ 類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | | |
| | | 開閉状態 | 目視 | | | |
| | ヒ ュ ー ズ 類 | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | | 損傷、溶断等の有無 | 目視 | | | |
| | | 種類、容量の適否 | 目視 | | | |
| | 継 電 器 | 予備品の有無 | 目視 | | | |
| | | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | | |
| | | 接点の焼損等の有無 | 目視 | | | |
| | 結 線 接 続 | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | | |
| 配管等 | バルブ類 (選択弁及び一斉開放弁を含む。) | 被覆の損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | ろ 過 装 置 | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 配管 (可撓部を含む。) | ろ過網の破損、異物の堆積等の有無 | 目視 (取り外して行う。) | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 | | | |
| 漏えいの有無 | | 目視 (放射試験の際確認) | | | | |
| | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視 | | | | |

| 点検項目 | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | | 措置年月日 及び措置内容 | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|----|-----------------|--|
| | | | 適否 (○, ×) | 備考 | | |
| 噴霧ヘッド | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | | |
| | 取付け角度の適否 | 目視 | | | | |
| | 機能の適否 | 作動確認 | | | | |
| 予備動力源 自家発電設備 (内燃機関を含む。) | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 固定ボルト等のゆるみ、 脱落等の有無 | 目視又は ハンマー テスト | | | |
| | | 軸受部、回転部等の 給油状況 | 目視 | | | |
| | | 異音、異常振動、 異常発熱等の有無 | 作動確認 | | | |
| | | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗 計による 測定 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 燃料 タンク | 漏えいの有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食、変形等の有無 | 目視 | | | |
| | | 量の適否 | 目視 | | | |
| | | バルブの開閉状態及び 機能の適否 | 手動確認 | | | |
| | 潤滑油 | 著しい汚れ等の 有無及び量の適否 | 目視 | | | |
| | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の有 無 | 目視 | | | |
| | | 電解液量の適否 | 目視 | | | |
| | | 端子電圧の適否 | 電圧測定 | | | |
| | 冷却 装置 | 冷却水の漏水の有無及 び水量、水状の適否 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 給排気 装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 周囲に可燃物等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 蓄電池設備 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 端子ボルトのゆるみ等 の有無 | 目視 | | | |
| | | 電解液量の適否 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 起動装置 | 腐食、変形、 損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 操作部周囲の 障害物の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | その他 | | | | | |