

## 簡易タンク貯蔵所（屋外）点検表

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果		措置年月日 及び措置内容
				適否 (○, ×)	備考	
空地等	空地	障害物件の有無（周囲1m以内）	目視			
	排水溝、 ためます	亀裂、損傷等の有無	目視			
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視			
簡易タンク	タンク本体	漏えいの有無	目視			
		固定の適否、塗装状況及び腐食、 損傷の有無	目視			
	通気管	腐食、損傷の有無	目視			
		引火防止網の脱落、目づまりの有無	目視			
液面計	機能の適否	目視				
地上式固定給油設備・ 固定注油設備	各接合部	漏えい、変形、損傷の有無	目視			
	固定ボルト	腐食、ゆるみ等の有無	目視			
	ノズル、 ホース	漏えいの有無	目視			
		亀裂、損傷、結合部 のゆるみ等の有無	目視			
		導通の確認	テスター での確認			
		直近の位置の油種別表示、ローリー 専用等表示の損傷、汚損の有無	目視			
	ポンプ	漏えいの有無	目視			
		変形、損傷の有無	目視			
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
	流量計	漏えい、破損の有無	目視			
	表示装置	変形、損傷の有無	目視			
	損傷の有無	目視	損傷の 有無			
本体の接地	接地抵抗計による測定	接地抵抗 値の適否				
電気設備	配線及び機器の損傷の有無	作動確認				
標識・掲示板	取付状況、記載事項の適否 及び損傷、汚損の有無	目視				
消火 設備	消火器	機能の適否	作動確認			
そ の 他	位置、設置数、外観的機能の適否	目視				