

危険物施設（少量危険物施設）自主点検表

施設名 _____

点検日 令和 年 月 日

点検者 _____

点検項目	点検内容	結果	措置
事故時の行動要領	地震・津波発生時及び火災・流出事故発生時の行動要領を全員が熟知していますか。		
施設の管理	整理整頓されており、不必要的物件を置いていませんか。		
	周囲の保有空地に不要な物が置かれていませんか。		
	壁、柱、屋根、床、窓、出入口等に異常はありませんか。 (変形、亀裂等)		
	換気設備に異常はありませんか。 (目つまり、変形、損傷等)		
	ためます、油分離装置、注入口に異常はありませんか。 (土砂の堆積、変形等)		
機器類	破損、変形、異音、異臭はありませんか。		
	油漏れはありませんか。		
	電気設備に異常はありませんか。 (電気配線、照明、防爆機器等の外観)		
	ホースにひび割れはありませんか。		
	アース（接地）状況は良好ですか。		
タンク 配管	タンク、配管の点検は定期的に行っていますか。		
	油漏れはありませんか。		
	さび、劣化、変形等はありませんか。		
	液面計等の機器は正常に作動していますか。		
	通気管、バルブ類に異常はありませんか。		
容器	容器に破損、腐食、さけめ等はありませんか。		
	地震発生時における転倒、落下防止策がされていますか。		
	容器に（または容器から）、ガソリン等の引火点が40°C未満の危険物を詰め替える際は、アースをとっていますか。		
消防設備	使用方法を全員が熟知していますか。		
	定期的に点検は実施されていますか。		
	外観に異常はありませんか。 (ひび割れ、亀裂、さび等)		
掲示板	掲示板の記載内容が不鮮明になっていますか。		
	危険物品名・数量等に変更はありませんか。		
関係書類	申請、届出、点検等の書類は適切に保管されていますか。		
保安講習	危険物取扱者は保安講習を一定期間ごとに受講していますか。 (少量危険物施設は除く。)		

- ※ 結果欄に、点検結果を記入してください（良好は「○」、不良は「×」、該当なしは「-」）
- ※ 点検結果が「×」であった場合、措置欄に改善日、改善内容等を記載してください。
- ※ 本点検表は横須賀市ホームページからもダウンロードできます。
インターネットで「横須賀市 危険物安全週間 点検」と検索してください。
- ※ 本点検表は提出用ではありません。各事業所において保管してください。
- ※ ご不明な点がございましたら予防課危険物係までご連絡ください。(046-821-6469)