

第1号様式（表面）（第3条第1項関係）

消防同意資料書

○年 ○月 ○日

(あて先) 横須賀市消防長

株式会社横須賀
代表取締役 横須賀 太郎

建築法令	延焼規制	外壁: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	防火区画	面積: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> ・ 異種: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	その他	内装制限: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
		軒裏: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		高層: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> ・ 界壁: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		非常照明: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
		開口部: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		竪穴: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> ・ 間仕切: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		排煙設備: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
消防法令等	窓	無 ■ 1: 避難上又は消火活動上有効な開口部の面積の合計が床面積の30分の1を超える階 ■ 2: 床面から前1の開口部の下端までの高さは1.2m以内 ■ 3: 前1の開口部は道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面している。 ■ 4: 前1の開口部は格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しない、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより侵入できる。 ■ 5: 前1～4が図面等で読み取ることができる。 ※ 階ごとに算定する必要があります。				
		人員	■ : 収容人員が図面等に記載されている。 ■ : 上記収容人員の算出根拠が図面等に記載されている。			
防災対象物品: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有→図面に記載: <input type="checkbox"/>		ガス: 都市ガス <input type="checkbox"/> ・ LPG <input type="checkbox"/> 50 Kg × 6 本				
火災予防条例	電気設備	変電: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 300 KW	発電: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 120 KW			
		蓄電: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> Ahセル	急速充電: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> KW			
	厨房: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有→次の事項を図面に記載	ダクト材質及び被覆: <input type="checkbox"/>	フード材質: <input type="checkbox"/>		
	給湯: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有→次の事項を図面に記載	仕様: <input type="checkbox"/>	階段&避難口から5m離隔: <input type="checkbox"/> ・ 配置: <input type="checkbox"/>		
	その他火を使用する設備等: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有→	図面に詳細記載又は仕様書添付: <input type="checkbox"/> ・ 配置記載: <input type="checkbox"/>			
危険物: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有→品名及び貯蔵量等: 軽油900L					
指定可燃物: 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有→品名及び貯蔵量等:					

※にチェックをお願いします。未定の項目はチェック不要です。内容について確認後、担当からご連絡させていただく場合があります。

※給湯欄の5m離隔は、条件によりこれによらないことができます。なお、この場合においてはチェック不要とし、図面上に条件を満たしていることがわかる記載をお願いします。条件の詳細については消防局予防課予防係（TEL 046-821-6477）までお問い合わせください。

※その他ご不明な点についてもお気軽にお問い合わせください。裏面のご確認もお願いします。

第1号様式（裏面）（第3条第1項関係）

消防同意時に多い指摘事項等一覧

○建築基準法

- ・内装仕上げについての確認又は明示

○消防法

- ・無窓階判定のための情報の追加（表面の情報）
- ・収容人員算定方法の誤り
- ・防災防火対象物に該当する場合、防災対象物品が防災性能を有する旨の明示
- ・各消防用設備等の設置基準に関するもの

○火災予防条例

- ・厨房のダクトの材質及び被覆の明示
- ・厨房設備の天蓋にグリス除去装置（グリスフィルター等）、火炎伝送防止装置（FD等）が設置されていることがわかる資料の追加又は明示
- ・天蓋及びダクトの板厚がわかる資料の追加又は明示
- ・火気設備（給湯器含む）は階段・避難口等から水平距離5m以内に設置できないため設置位置の変更
- ・火気設備（給湯器含む）の配置及び仕様の明示
- ・避難口に設ける施錠の明示（非常時に自動で解錠又は屋内から鍵等を用いることなく容易に解錠できる構造である必要があります。例．サムターン、自動火災報知設備連動解錠等）
- ・電気設備の設置の有無。設置ありの場合は電気設備の仕様書及び火災予防条例に順守していることがわかる資料等の追加または明示
- ・危険物又は指定可燃物の貯蔵等の有無。貯蔵等する場合は貯蔵量と火災予防条例に順守していることがわかる資料等の追加または明示

○その他

- ・ガスについての明示（LPGの場合は配置及び容量についても明示）