

質 問 回 答 票

件名：横須賀市立学校給食室空調整備業務委託に係る公募型プロポーザル

番号	該当書類名	該当ページ	該当項目	質問の内容	回答
1	要求水準書	P. 6	3 室外機	本案件は公共案件となるため、公共仕様の設備(高調波対策、アクティブフィルターの設置)でよろしいでしょうか。	可とします。
2	要求水準書	P. 6	3 室外機	EHPの機器を設置する場合、本案件のガス管及び液管の材質・保温厚の指定がありましたらご教授ください。	公共建築工事標準仕様書通りとします。
3	要求水準書	P. 7	4 配管設備等付帯設備 (3)	日立製を選定した場合、側面外板とフィルターの取外しでドレンポンプのメンテナンスが出来るため、機器内部にドレンポンプを組み込んで宜しいですか。	可とします。
4	要求水準書	P. 7	5 ガス設備 (4)	別事業における計画で口径を大きくする場合は、別予算となりますか。 本件単年度の予算で考えるとLPガスの方がイニシャルコストを抑えることができる学校もあります。	お見込みの通りです。 コスト低減のためにLPガス方式を採用する等の提案も可とします。
5	要求水準書	P. 8	6 電気設備 (2)	GHP空調設備の室内外電源について、既設給食室電源からの分電としたい。協議可能ですか。	可とします。
6	要求水準書	P. 8	6 電気設備 (6)	幹線ルートは埋設管路とありますが、新設計画時は道路横断を除き露出配管での協議は可能ですか。都市ガス・LPガス配管同様。	可とします。
7	その他	-	-	令和7年度は16校の施工を想定しますが、各校の試運転確認をもって出来高のご請求は可能ですか。	原則業務完了後、一括で支払うものとします。