

旧市立平作小学校解体工事説明会 結果のお知らせ

旧市立平作小学校の解体工事説明会を令和元年7月27日（土）にしょうぶ園展示室（ホール）で開催しました。（参加者数29人）

当日の説明や主な質疑の内容についてQ&Aとして整理しましたので、お知らせいたします。

工事期間中は近隣にお住まいの方をはじめ、地域の皆さまにご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程、よろしく願いいたします。

Q：解体工事はいつ、どのような工事を行うのですか。

A：7月から8月にかけて、準備（説明会や家屋調査）を行った後、県道側に出入口を設けます。その後、仮設工事（鉄板敷き、足場設置など）、内装解体（手作業）、アスベスト除去、建物や工作物の解体（重機を使用）を行っていきます。取り壊したものについては大型のダンプカーで搬出します。その他、杭の処理や整地などを行います。なお、工期は令和2年2月25日までです。

Q：作業時間は何時から何時までですか。

A：作業時間は原則8時から17時までです。なお、8時から8時30分を作業準備時間とし、8時30分以降に解体作業を行います。

Q：作業をしない日はいつになりますか。

A：原則として、日曜・祝日・年末年始（12月29日から1月5日の予定）は作業を行いません。

Q：車両の出入りは、どこから行いますか。

A：まず、県道側に出入口を設けます。大型車両（10トン車）については県道側から入場します。2トン車・4トン車については、一部正門側からの出入りもありますが、極力少ない台数とします。通勤車両等については正門側から出入りします。県道側・正門側とも車両の出入りにあたっては、誘導員または警備員を配置して安全を確保します。

Q：車両が出入りする時間は何時から何時までですか。

A：8時から8時30分頃に作業員の通勤車両が入場します。工事車両は8時30分から17時の間に出入りします。17時以降18時頃まで作業員の通勤車両が退場します。出入り際には警備員または誘導員を配置し、安全を確保します。

Q：入場待ちのトラックが、ゲートが開くのを待つて並ぶことはありませんか。

A：そのようなことがないよう徹底します。

回覧

Q：騒音・振動等についてどのような対策を行うのですか。

A：低騒音・低振動の機械を採用し、作業を行います。建物の解体工事の際には、建物外周に建物高さまで防音パネルを設置します。また、散水を行い防塵に配慮します。

Q：騒音規制の目標値はどのくらいですか。

A：騒音震度計を設置し、85 デシベル以下で管理し、作業します。

Q：アスベストの位置については把握していますか。

A：平成 30 年 1 月にアスベスト分析調査を実施し、場所を把握しています。

Q：アスベスト除去の期間が 1 カ月と長い予定ですが、危険性が高いということですか。

A：アスベスト除去作業は、飛散しないように密閉した空間を作った上で、振動するヘラで剥がしていき、掃除機をあてながら確実に除去していきます。丁寧な作業が必要となるため期間は長くなりますが、危険性が高いということではありません。

Q：家屋調査の対象となる範囲はどこまでになりますか。

A：条例に則り、敷地の境界線から 10m かつ建物高さの 2 倍に該当する範囲で設定しています。（説明会終了後、対象家屋には調査会社が個別に日程調整を行いました。）

Q：県道側の出入口は給食センターが始まった後も使うのですか。

A：今回の解体工事以降、給食センターの整備工事、給食センター開業後も県道側の出入口を使用します。

Q：県道側の歩道は工事中も使用できますか。

A：使用できます。

Q：正門側から久里浜田浦線に突きあたる交差点を左折する場合に、車の運転者から横断歩道を渡る人が見にくいので、植栽の伐採などを検討してもらえないか。

A：左折する部分の角の植栽の一部について伐採し、見通しを良くします。

【お問い合わせ先】

横須賀市教育委員会事務局 学校教育部保健体育課（学校給食担当）

住所 横須賀市小川町 11 電話 046-822-8490 FAX 046-822-6849

説明会の会議録を下記アドレス（横須賀市ホームページ）に公開しています。

「中学校完全給食実施にむけた取り組み」

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8335/kyuushoku/tyuugakkou-kyuusyoku.html>